JWWA GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02879

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092 504 1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 10:15
採水地点又は試料名	杉水配水区　右山設備工業事務所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	冨永　博文

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	2.4	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.7(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	22.4	℃	—
-	水温(採水時)	18.6	℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* **飲料水**水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02880

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 10:50
採水地点又は試料名	つつじ台配水区　村上水道事務所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	冨永　博文

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.77	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.8	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.2(22℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	25.5	℃	—
－	水温(採水時)	20.4	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準〔平成十五年厚生労働省令第百一号〕 ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02881

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 8:50
採水地点又は試料名	吹田配水区　企業団庁舎
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	高永　博文

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.05	mg/L	10　mg/L以下
38	塩化物イオン	9.5	mg/L	200　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.2(22℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	20.5	℃	—
－	水温(採水時)	19.3	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.3	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～　2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準〔平成十五年厚生労働省令第百一号〕 ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02882

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区命の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日　9:25
採水地点又は試料名	立野配水区　内牧公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	栗木　徳明

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.05	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.5	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.2(22℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	23.0	℃	—
－	水温(採水時)	18.9	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－ 以下余白 －			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～　2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02883

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 9:45
採水地点又は試料名	大林配水区　大津町山村広場浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	栗木　徳明

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	14.0	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(22℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	24.3	℃	—
－	水温(採水時)	19.4	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA GLP:14
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02884

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092 504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 10:05
採水地点又は試料名	吹田団地配水区　吹田団地配水池 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	栗木　徳明

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.07	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.7	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物［全有機炭素(TOC)の量］	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.2(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	22.6	℃	—
－	水温(採水時)	18.2	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～　2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02885

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日　9:20
採水地点又は試料名	日吉ヶ丘配水区　入道水消防倉庫 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	福永　亮真

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.14	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.5	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物［全有機炭素(TOC)の量］	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	20.1	℃	—
－	水温(採水時)	18.2	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－ 以下余白 －			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～　2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準［平成十五年厚生労働省令第百一号］ ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA GLP111
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02886

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 9:30
採水地点又は試料名	柳水配水区　柳水公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	福永　亮真

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.05	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	7.6	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	23.5	℃	—
－	水温(採水時)	18.3	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－ 以下余白 －			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA CLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02887

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2023 年　4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　4 月 19 日 10:00
採水地点又は試料名	堀川配水区　堀川公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	福永　亮真

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.70	mg/L	10　mg/L以下
38	塩化物イオン	7.8	mg/L	200　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	23.5	℃	—
－	水温(採水時)	18.3	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　4 月 19 日 ～　2023 年　4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02888

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

2023 年　4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

採水年月日	2023 年　4 月 19 日　9:35
採水地点又は試料名	美咲野配水区　一般住宅 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	赤星　幸喜

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.04	mg/L	10　mg/L以下
38	塩化物イオン	6.4	mg/L	200　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.3(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温（採水時）	25.1	℃	—
－	水温（採水時）	18.2	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　4 月 19 日 ～　2023 年　4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023 02889

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2023 年　4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　4 月 19 日 10:10
採水地点又は試料名	楽善配水区　岩下建設事務所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	赤星　幸喜

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.18	mg/L	10　mg/L以下
38	塩化物イオン	23.9	mg/L	200　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	24.1	℃	—
－	水温(採水時)	18.7	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	- 以下余白 -			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　4 月 19 日 ～　2023 年　4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02890

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092 504 1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 9:05
採水地点又は試料名	高尾野配水区　高尾野公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	赤星　幸喜

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.8	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物［全有機炭素(TOC)の量］	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.3(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	23.8	℃	—
-	水温(採水時)	16.9	℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準［平成十五年厚生労働省令第百一号］ ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA GLP 14
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02891

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092 504 1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 10:00
採水地点又は試料名	武蔵ヶ丘配水区　向陽台公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昂志・前原　和輝

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.39	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.2	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物［全有機炭素(TOC)の量］	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.1(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	21.7	℃	—
－	水温(採水時)	19.6	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準［平成十五年厚生労働省令第百一号］ ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02892

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504 1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 10:20
採水地点又は試料名	沖野配水区　であいの公園 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昂志・前原　和輝

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.35	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.9	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	23.3	℃	—
－	水温(採水時)	17.8	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－ 以下余白 －			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準〔平成十五年厚生労働省令第百一号〕 ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02893

交付　2023 年 4 月 24 日

六津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3[illegible]
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日　9:30
採水地点又は試料名	南神野配水区　一般住宅 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　晶志・前原　和輝

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.60	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.3	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物［全有機炭素(TOC)の量］	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.3(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	20.5	℃	—
－	水温(採水時)	18.3	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.1	mg/L	—
	－ 以下余白 －			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～　2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準［平成十五年厚生労働省令第百一号］ ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023 02891

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 10:35
採水地点又は試料名	大堀水配水区　ひばりヶ丘公園 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昂志・前原　和輝

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.28	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	7.7	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	21.3	℃	—
-	水温(採水時)	18.1	℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.3	mg/L	—
	-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02895

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL.:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 9:50
採水地点又は試料名	平川配水区　魚野郎 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	丸林　巧

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.51	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	7.3	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	25.8	℃	—
－	水温(採水時)	20.0	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	以下余白			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02896

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 9:35
採水地点又は試料名	伊勢前原配水区　前原集会所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	丸林　巧

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	2.1	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物［全有機炭素(TOC)の量］	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.9(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	20.7	℃	—
-	水温(採水時)	18.1	℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	以下余白			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準［平成十五年厚生労働省令第百一号］ ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-02897

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 9:20
採水地点又は試料名	矢護川配水区　上中・御領町コミュニティセンター 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	丸林　巧

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	mg/L	10 mg/L以下
38	塩化物イオン	2.8	mg/L	200 mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.9(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	19.3	℃	—
－	水温(採水時)	16.5	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～ 2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準〔平成十五年厚生労働省令第百一号〕 ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-02898

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　4 月 19 日 10:05	天　候	(前日)　晴　(当日)　曇
水源の名称 (採水地点)	杉水水源　水源地 原水		
件　名	令和5年度　水質検査業務		
採　水　者	冨永　博文		

	検査項目	検査結果	
−	大腸菌数	1.8	MPN/100mL 未満
−	嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL
−	気温(採水時)	21.7	℃
−	水温(採水時)	16.8	℃
	− 以 下 余 白 −		

検査期日	2023 年　4 月 19 日 ～　2023 年　4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　考	・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：健水発第0330006号（H19.3.30）

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-02899

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3地検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の環2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 9:05	天候	(前日)　晴　(当日)　曇
水源の名称 (採水地点)	立野水源　水源地 原水		
件名	令和5年度　水質検査業務		
採水者	栗木　徳明		

	検査項目	検査結果	
−	大腸菌数	1.8	MPN/100mL 未満
−	嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL
−	気温(採水時)	21.9	℃
−	水温(採水時)	17.8	℃
	−以下余白		

検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～　2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：健水発第0330006号 (H19.3.30)

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-02900

交付　2023 年 4 月 24 日

大津菊陽水道企業団
企業長　後藤　三雄 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2023 年 4 月 19 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 4 月 19 日 9:30	天候	(前日)　晴　(当日)　曇
水源の名称 (採水地点)	矢護川水源　水源地 原水		
件名	令和5年度　水質検査業務		
採水者	丸林　巧		

	検査項目	検査結果	
−	大腸菌数	1.8	MPN/100mL 未満
−	嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL
−	気温(採水時)	22.4	℃
−	水温(採水時)	16.0	℃
	−以下余白−		

検査期日	2023 年 4 月 19 日 ～　2023 年 4 月 24 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：健水発第0330006号（H19.3.30）