JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04282

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	杉水水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	5.1 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	2.3 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.9 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	85 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値(測定時水温)	7.7(24℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	22.1 ℃	—
-	水温(採水時)	17.3 ℃	—
	-以下余白-		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04283

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3[illegible]
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	立野水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	栗木　徳明・建寄　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.27 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.22 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.05 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	15.0 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.2 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	79.6 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	191 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.2(24℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	23.1 ℃	—
-	水温(採水時)	17.3 ℃	—
	－以下余白－		

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 22 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04284

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	矢護川水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.47 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	5.4 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	2.3 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.0 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	90 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値(測定時水温)	7.8(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	22.6 ℃	—
-	水温(採水時)	15.6 ℃	—
	-以下余白-		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04285

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	大林水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	栗木　徳明・建寄　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値 (測定時水温)	7.5(25℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.003 mg/L	0.01 mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	---
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	-	気温(採水時)	23.3 ℃	---
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	-	水温(採水時)	20.3 ℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下		- 以 下 余 白 -		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60 mg/L	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.13 mg/L	0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.19 mg/L	1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	30.3 mg/L	200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	20.0 mg/L	200 mg/L以下				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	149 mg/L	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	336 mg/L	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04286

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番[illegible]
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	つつじ台第１水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.25 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	9.1 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.1 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72.6 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	188 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値(測定時水温)	7.4(24℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	25.4 ℃	—
-	水温(採水時)	19.0 ℃	—
	-以下余白-		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04287

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	つつじ台第２水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値（測定時水温）	7.4(24℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	-	気温(採水時)	25.4 ℃	—
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	-	水温(採水時)	18.4 ℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下		-以下余白-		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.02 mg/L	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	8.8 mg/L	200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	9.8 mg/L	200 mg/L以下				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.8 mg/L	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	187 mg/L	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準〔平成十五年厚生労働省令第百一号〕 ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04288

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	平川第１水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値（測定時水温）	7.3(24℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	-	気温(採水時)	26.4 ℃	—
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	-	水温(採水時)	18.4 ℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下		－以下余白－		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.66 mg/L	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	8.5 mg/L	200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	8.4 mg/L	200 mg/L以下				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.2 mg/L	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	195 mg/L	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04289

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	平川第２水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.05 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	20.0 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	14.1 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52.1 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	151 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	8.0(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	26.8 ℃	—
-	水温(採水時)	18.1 ℃	—
	－以下余白－		

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 22 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04290

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	伊勢前原水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.24 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	5.0 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	1.9 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31.7 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	90 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値(測定時水温)	7.9(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	23.3 ℃	—
-	水温(採水時)	16.0 ℃	—
	-以下余白-		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04291

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	日吉ヶ丘第１水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.21 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.010 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.4 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.4 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55.4 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	145 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	28.5 ℃	—
-	水温(採水時)	17.9 ℃	—
	- 以 下 余 白 -		

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04292

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	日吉ヶ丘第２水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.11 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.2 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.4 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.3 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	147 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	24.2 ℃	—
-	水温(採水時)	17.4 ℃	—
	－以下余白－		

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04293

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	上鶴水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	栗木　徳明・建嵜　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.41 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.10 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	9.2 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	6.3 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	65.8 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	162 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値(測定時水温)	7.3(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	28.2 ℃	—
-	水温(採水時)	16.8 ℃	—
	- 以 下 余 白 -		

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04294

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	美咲野第２水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	栗木　徳明・建嵜　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0　CFU/mL	100　CFU/mL以下	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3　mg/L 未満	3　mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値（測定時水温）	7.5(25℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003　mg/L 未満	0.003　mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005　mg/L 未満	0.0005　mg/L以下	50	色度	0.5　度 未満	5　度以下
5	セレン及びその化合物	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下	51	濁度	0.1　度 未満	2　度以下
6	鉛及びその化合物	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下	-	大腸菌数	1.8　MPN/100mL 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001　mg/L	0.01　mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—
8	六価クロム化合物	0.002　mg/L 未満	0.02　mg/L以下	-	気温(採水時)	32.7　℃	—
9	亜硝酸態窒素	0.004　mg/L 未満	0.04　mg/L以下	-	水温(採水時)	16.8　℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下		－以下余白－		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99　mg/L	10　mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.07　mg/L	0.8　mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.02　mg/L 未満	1.0　mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002　mg/L 未満	0.002　mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005　mg/L 未満	0.05　mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001　mg/L 未満	0.04　mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005　mg/L 未満	0.02　mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005　mg/L 未満	0.01　mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005　mg/L 未満	0.01　mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005　mg/L 未満	0.01　mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.006　mg/L	1.0　mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02　mg/L 未満	0.2　mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03　mg/L 未満	0.3　mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01　mg/L 未満	1.0　mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	7.2　mg/L	200　mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005　mg/L 未満	0.05　mg/L以下				
38	塩化物イオン	4.9　mg/L	200　mg/L以下				
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	50.9　mg/L	300　mg/L以下				
40	蒸発残留物	140　mg/L	500　mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02　mg/L 未満	0.2　mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001　mg/L 未満	0.00001　mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001　mg/L 未満	0.00001　mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002　mg/L 未満	0.02　mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005　mg/L 未満	0.005　mg/L以下				

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04295

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	美咲野第３水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	栗木　徳明・建嵜　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.03 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.3 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	4.9 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	56.5 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	139 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値(測定時水温)	7.5(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	32.7 ℃	—
-	水温(採水時)	18.6 ℃	—
	-以下余白-		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04296

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3[illegible]
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	楽善水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	栗木　徳明・建寄　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値 (測定時水温)	7.3(25℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	-	気温(採水時)	27.5 ℃	—
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	-	水温(採水時)	19.5 ℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下		- 以 下 余 白 -		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.10 mg/L	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	12.2 mg/L	200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	26.8 mg/L	200 mg/L以下				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	74.8 mg/L	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	200 mg/L	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04297

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	室水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	栗木　徳明・建嵜　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.38 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	11.0 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	22.4 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70.9 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	186 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L	3 mg/L以下
47	pH値(測定時水温)	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
－	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
－	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
－	気温(採水時)	27.5 ℃	—
－	水温(採水時)	19.1 ℃	—
	－以下余白－		

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04298

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	高尾野第１水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	栗木　徳明・建嵜　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.97 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0006 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.7 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	5.4 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.5 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	126 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	21.9 ℃	—
-	水温(採水時)	16.1 ℃	—
	－以下余白－		

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04299

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	高尾野第２水源　水源地
(採水地点)	原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	栗木　徳明・建嵜　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.03 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.035 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	8.3 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	6.0 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57.7 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	151 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	21.1 ℃	—
-	水温(採水時)	16.1 ℃	—
	- 以 下 余 白 -		

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04300

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	柳水第１水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値（測定時水温）	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	-	気温(採水時)	23.5 ℃	—
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	-	水温(採水時)	18.1 ℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下		- 以 下 余 白 -		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.43 mg/L	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	9.2 mg/L	200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	7.4 mg/L	200 mg/L以下				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.0 mg/L	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	166 mg/L	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04301

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	柳水第２水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値（測定時水温）	7.5(26℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	-	気温(採水時)	23.5 ℃	—
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	-	水温(採水時)	18.1 ℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下		－以下余白－		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.18 mg/L	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	9.6 mg/L	200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	7.2 mg/L	200 mg/L以下				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	72.6 mg/L	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	172 mg/L	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04302

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3[illegible]
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	柳水第３水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値(測定時水温)	7.5(25℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	-	気温(採水時)	23.5 ℃	—
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	-	水温(採水時)	18.1 ℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下		-以下余白-		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.91 mg/L	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/L	200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	7.4 mg/L	200 mg/L以下				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	67.7 mg/L	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	164 mg/L	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04303

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	堀川水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値（測定時水温）	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	-	気温(採水時)	21.5 ℃	—
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	-	水温(採水時)	18.2 ℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下		- 以 下 余 白 -		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.50 mg/L	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.008 mg/L	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	9.2 mg/L	200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	8.0 mg/L	200 mg/L以下				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.0 mg/L	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	184 mg/L	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 22 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準〔平成十五年厚生労働省令第百一号〕 ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04304

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	武蔵ヶ丘第１水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.76 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	11.1 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.0 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	74.3 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	182 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値(測定時水温)	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	28.1 ℃	—
-	水温(採水時)	19.6 ℃	—
	-以下余白-		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 23 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04305

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	武蔵ヶ丘第２水源　水源地 原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.07 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	11.8 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.5 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79.7 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	198 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値(測定時水温)	7.5(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
−	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
−	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
−	気温(採水時)	28.1 ℃	—
−	水温(採水時)	19.6 ℃	—
	−以下余白−		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 23 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04306

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番[illegible]
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	沖野第１水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.70 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	11.8 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.7 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	77.8 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	196 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	26.3 ℃	—
-	水温(採水時)	19.5 ℃	—
	- 以 下 余 白 -		

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 22 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04307

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	沖野第２水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.11 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	10.8 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.2 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81.6 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	200 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下

	検査項目	検査結果	基準値 *
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値(測定時水温)	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	27.6 ℃	—
-	水温(採水時)	19.1 ℃	—
	-以下余白-		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 22 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04308

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番1
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	南沖野第1水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値 (測定時水温)	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	-	気温(採水時)	24.6 ℃	—
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	-	水温(採水時)	19.1 ℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下		- 以 下 余 白 -		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.01 mg/L	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	10.2 mg/L	200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	8.1 mg/L	200 mg/L以下				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79.3 mg/L	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	185 mg/L	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04309

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3[illegible]
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	南沖野第２水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値(測定時水温)	7.3(25℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	-	気温(採水時)	24.6 ℃	—
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	-	水温(採水時)	19.1 ℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下		-以下余白-		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.00 mg/L	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	10.8 mg/L	200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	8.3 mg/L	200 mg/L以下				
39	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	82.4 mg/L	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	202 mg/L	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04310

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称 (採水地点)	大堀木第１水源　水源地 原水
件　　名	令和5年度　水質検査業務
採　水　者	西　鼎志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	47	pH値（測定時水温）	7.6(25℃)	5.8以上8.6以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	-	気温(採水時)	29.0 ℃	—
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	-	水温(採水時)	18.6 ℃	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下		- 以 下 余 白 -		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.25 mg/L	10 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下				
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下				
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下				
36	ナトリウム及びその化合物	10.4 mg/L	200 mg/L以下				
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下				
38	塩化物イオン	7.4 mg/L	200 mg/L以下				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.2 mg/L	300 mg/L以下				
40	蒸発残留物	175 mg/L	500 mg/L以下				
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下				
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下				

判　　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号（H19.3.30）

JWWA-GLP114
水道GLP認定

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-04311

交付　2023 年 6 月 23 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 13 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 13 日
水源の名称	大堀木第２水源　水源地
(採水地点)	原水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　鼎志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.45 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	10.6 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	7.6 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	72.8 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	196 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値(測定時水温)	7.4(25℃)	5.8以上8.6以下
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	大腸菌数	1.8 MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	—
-	気温(採水時)	29.0 ℃	—
-	水温(採水時)	20.6 ℃	—
	-以下余白-		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 13 日 ～　2023 年　6 月 21 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号 健水発第0330006号 (H19.3.30)

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04421

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日 10:00
採水地点又は試料名	杉水配水区　右山設備工業事務所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.06 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0006 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0030 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0006 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0024 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	5.0 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	2.6 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	27.3 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	86 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.8(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	24.9 ℃	—
-	水温(採水時)	20.9 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	- 以下余白 -		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04422

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日 10:16
採水地点又は試料名	つつじ台配水区　村上水道事務所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.19 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0011 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0041 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0030 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	8.9 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	10.5 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.1 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	180 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	27.0 ℃	―
－	水温(採水時)	19.8 ℃	―
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	―
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04423

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日 11:10
採水地点又は試料名	吹田配水区　企業団庁舎 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.37 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.22 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.05 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0016 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0058 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0042 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	15.0 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.006 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.9 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	78.7 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	194 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.2(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	24.4 ℃	—
－	水温(採水時)	22.5 ℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04424

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年 6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 6 月 14 日 9:02
採水地点又は試料名	立野配水区　内牧公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	栗木　徳明・建嵜　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.36 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.22 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.05 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0020 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0072 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0052 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.009 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	14.8 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	10.0 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.4 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	196 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.2(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	24.3 ℃	—
-	水温(採水時)	21.0 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	- 以下余白 -		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 6 月 14 日 ～ 2023 年 6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04425

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日　9:26
採水地点又は試料名	大林配水区　大津町山村広場 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	栗木　徳明・建嵜　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.002 mg/L	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.07 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.19 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.11 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0015 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0047 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0032 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	23.8 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	15.3 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	107 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	259 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	23.4 ℃	—
-	水温(採水時)	22.8 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	-以下余白-		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04426

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日　9:46
採水地点又は試料名	吹田団地配水区　吹田団地配水池 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	栗木　徳明・建嵜　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.32 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.22 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.05 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0021 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0080 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0054 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	14.9 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.9 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	78.9 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	199 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.1(25℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	24.6 ℃	—
-	水温(採水時)	19.1 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.1 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04427

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3[illegible]
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日 10:39
採水地点又は試料名	日吉ヶ丘配水区　入道水消防倉庫 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.32 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0014 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0047 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0033 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.077 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	7.7 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	6.0 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.4 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	137 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	26.3 ℃	—
-	水温(採水時)	22.2 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04428

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日　9:00
採水地点又は試料名	柳水配水区　柳水公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.42 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0017 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0057 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0040 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	9.5 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.1 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.8 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	168 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	25.3 ℃	—
-	水温(採水時)	19.4 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04429

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号

TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日　9:16
採水地点又は試料名	堀川配水区　堀川公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.58 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0011 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0052 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0041 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.008 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	10.3 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.7 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	74.9 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	179 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	24.6 ℃	—
-	水温(採水時)	19.6 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04430

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日 10:30
採水地点又は試料名	美咲野配水区　美咲野中央公園 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	栗木　徳明・建寄　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.30 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.19 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0013 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0054 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0041 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	13.5 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.0 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.7 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	186 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.2(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	25.0 ℃	—
-	水温(採水時)	20.2 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	- 以下余白 -		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04431

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3[illegible]
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日 10:48
採水地点又は試料名	楽善配水区　岩下建設事務所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	栗木　徳明・建寄　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	36	ナトリウム及びその化合物	11.7 mg/L	200 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38	塩化物イオン	24.9 mg/L	200 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.3 mg/L	300 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40	蒸発残留物	187 mg/L	500 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.47 mg/L	10 mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下	47	pH値（測定時水温）	7.6(24℃)	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48	味	異常でない	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	－	気温(採水時)	24.7 ℃	－
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	－	水温(採水時)	22.5 ℃	－
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	－	遊離残留塩素（採水時）	0.1 mg/L	－
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下		－以下余白－		
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.0009 mg/L	0.1 mg/L以下				
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.0039 mg/L	0.1 mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
30	ブロモホルム	0.0030 mg/L	0.09 mg/L以下				
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.018 mg/L	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.04 mg/L	0.3 mg/L以下				

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04432

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2023 年 6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 6 月 14 日 10:13
採水地点又は試料名	高尾野配水区　高尾野公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	栗木　徳明・建嵜　颯真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.11 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0013 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0051 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0038 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.006 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	8.0 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	6.0 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54.6 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	140 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	26.6 ℃	—
-	水温(採水時)	20.9 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.1 mg/L	—
	-以下余白-		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 6 月 14 日 ～ 2023 年 6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04433

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3[illegible]
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日　9:55
採水地点又は試料名	武蔵ヶ丘配水区　向陽台公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *		検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	36	ナトリウム及びその化合物	11.4 mg/L	200 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下	38	塩化物イオン	9.0 mg/L	200 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.0 mg/L	300 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	40	蒸発残留物	190 mg/L	500 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.89 mg/L	10 mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下	46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.04 mg/L	1.0 mg/L以下	47	pH値（測定時水温）	7.5(24℃)	5.8以上8.6以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下	48	味	異常でない	異常でないこと
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下	49	臭気	異常でない	異常でないこと
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	気温(採水時)	26.1 ℃	—
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	水温(採水時)	23.2 ℃	—
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下	-	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下		-以下余白-		
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下				
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
25	ジブロモクロロメタン	0.0011 mg/L	0.1 mg/L以下				
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.0047 mg/L	0.1 mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下				
30	ブロモホルム	0.0036 mg/L	0.09 mg/L以下				
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下				
32	亜鉛及びその化合物	0.015 mg/L	1.0 mg/L以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下				
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下				

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04434

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3号
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日　9:25
採水地点又は試料名	沖野配水区　であいの公園 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.80 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0018 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0073 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0055 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	11.6 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	9.7 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.2 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	205 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	25.2 ℃	—
－	水温(採水時)	21.3 ℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04435

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日　9:35
採水地点又は試料名	南沖野配水区　キャロッピア北広場 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.97 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.03 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0013 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0056 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0043 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	9.9 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.8 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	74.7 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	194 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温(採水時)	27.1 ℃	—
-	水温(採水時)	23.3 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04436

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番3[illegible]
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日 10:40
採水地点又は試料名	大堀木配水区　ひばりヶ丘公園 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昴志・福永　亮真

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.86 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.05 mg/L 未満	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0018 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0067 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0049 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.007 mg/L	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	10.1 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	8.5 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67.5 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	183 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.3(25℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
－	気温（採水時）	26.5 ℃	—
－	水温（採水時）	22.8 ℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準〔平成十五年厚生労働省令第百一号〕 ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04437

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日　9:45
採水地点又は試料名	平川配水区　魚野邸 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0 CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.52 mg/L	10 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.07 mg/L	0.8 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.04 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
21	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0013 mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0054 mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0041 mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005 mg/L 未満	0.08 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	0.3 mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	8.4 mg/L	200 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L以下
38	塩化物イオン	7.4 mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	68.5 mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	168 mg/L	500 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L以下
45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(25℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5 度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1 度 未満	2 度以下
-	気温（採水時）	26.3 ℃	—
-	水温（採水時）	23.3 ℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.3 mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04438

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日　9:05
採水地点又は試料名	伊勢前原配水区　前原集会所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0　CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003　mg/L 未満	0.003　mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005　mg/L 未満	0.0005　mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002　mg/L 未満	0.02　mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004　mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.23　mg/L	10　mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.06　mg/L	0.8　mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02　mg/L 未満	1.0　mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002　mg/L 未満	0.002　mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005　mg/L 未満	0.05　mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001　mg/L 未満	0.04　mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005　mg/L 未満	0.02　mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
21	塩素酸	0.06　mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002　mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005　mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002　mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0012　mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0070　mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002　mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005　mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0058　mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005　mg/L 未満	0.08　mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.006　mg/L	1.0　mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02　mg/L 未満	0.2　mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03　mg/L 未満	0.3　mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01　mg/L 未満	1.0　mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	5.2　mg/L	200　mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005　mg/L 未満	0.05　mg/L以下
38	塩化物イオン	2.2　mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.2　mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	105　mg/L	500　mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02　mg/L 未満	0.2　mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001　mg/L 未満	0.00001　mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001　mg/L 未満	0.00001　mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002　mg/L 未満	0.02　mg/L以下
45	フェノール類	0.0005　mg/L 未満	0.005　mg/L以下
46	有機物［全有機炭素(TOC)の量］	0.3　mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.9(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5　度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1　度 未満	2　度以下
-	気温(採水時)	24.7　℃	—
-	水温(採水時)	22.6　℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.3　mg/L	—
	－以下余白－		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-04439

交付　2023 年 6 月 29 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番1
TEL:092-504-1220

2023 年　6 月 14 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　6 月 14 日　9:27
採水地点又は試料名	矢護川配水区　上中・御顔所コミュニティセンター 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	村上　公一・丸林　巧

	検査項目	検査結果	基準値 *
1	一般細菌	0　CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003　mg/L 未満	0.003　mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005　mg/L 未満	0.0005　mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002　mg/L 未満	0.02　mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004　mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54　mg/L	10　mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.06　mg/L	0.8　mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.02　mg/L 未満	1.0　mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002　mg/L 未満	0.002　mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005　mg/L 未満	0.05　mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001　mg/L 未満	0.04　mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005　mg/L 未満	0.02　mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.0005　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
20	ベンゼン	0.0005　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
21	塩素酸	0.06　mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002　mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005　mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002　mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0010　mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001　mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0045　mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002　mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005　mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0035　mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005　mg/L 未満	0.08　mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	0.005　mg/L 未満	1.0　mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	0.02　mg/L 未満	0.2　mg/L以下
34	鉄及びその化合物	0.03　mg/L 未満	0.3　mg/L以下
35	銅及びその化合物	0.01　mg/L 未満	1.0　mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	5.2　mg/L	200　mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	0.005　mg/L 未満	0.05　mg/L以下
38	塩化物イオン	2.7　mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	27.3　mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	98　mg/L	500　mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	0.02　mg/L 未満	0.2　mg/L以下
42	ジェオスミン	0.000001　mg/L 未満	0.00001　mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001　mg/L 未満	0.00001　mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	0.002　mg/L 未満	0.02　mg/L以下
45	フェノール類	0.0005　mg/L 未満	0.005　mg/L以下
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3　mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.9(24℃)	5.8以上8.6以下
48	味	異常でない	異常でないこと
49	臭気	異常でない	異常でないこと
50	色度	0.5　度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1　度 未満	2　度以下
-	気温(採水時)	23.8　℃	—
-	水温(採水時)	16.8　℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2　mg/L	—
	- 以下余白 -		

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　6 月 14 日 ～　2023 年　6 月 26 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号