JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06748

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日 10:15
採水地点又は試料名	杉水配水区　右山設備工業事務所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	冨永　博文

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0007	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0023	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0016	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	2.7	mg/L	200　mg/L以下
40	蒸発残留物	93	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.6(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	28.6	℃	―
－	水温(採水時)	24.6	℃	―
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	―
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06749

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日 10:30
採水地点又は試料名	つつじ台配水区　村上水道事務所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	冨永　博文

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.55	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0008	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0029	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0021	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	10.8	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.7	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	197	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	30.5	℃	―
－	水温(採水時)	21.5	℃	―
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	―
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06750

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日 10:50
採水地点又は試料名	吹田配水区　企業団庁舎 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	冨永　博文

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.24	mg/L	10　mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.22	mg/L	0.8　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0012	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0039	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0027	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	8.5	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.6	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	193	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.1(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	29.0	℃	—
－	水温(採水時)	25.0	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.1	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06751

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日 10:07
採水地点又は試料名	立野配水区　内牧公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	前原　和輝

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.25	mg/L	10　mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.26	mg/L	0.8　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0009	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0025	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0016	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	8.7	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.3	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	205	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.2(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	28.1	℃	―
－	水温(採水時)	23.7	℃	―
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	―
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06752

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日　9:25
採水地点又は試料名	大林配水区　大津町山村広場 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	前原　和輝

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.26	mg/L	10　mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.23	mg/L	0.8　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0013	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0043	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0030	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	8.6	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.7	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	199	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.3(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	29.0	℃	―
－	水温(採水時)	24.2	℃	―
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	―
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06753

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日 10:20
採水地点又は試料名	吹田団地配水区　吹田団地配水池 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	前原　和輝

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.25	mg/L	10　mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.23	mg/L	0.8　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0010	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0039	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0029	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	8.7	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.5	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	208	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.2(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	30.1	℃	—
－	水温(採水時)	22.4	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06754

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日 10:10
採水地点又は試料名	日吉ヶ丘配水区　入道水消防倉庫 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	福永　亮真

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.80	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0009	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0035	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0026	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	5.7	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56.9	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	148	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	28.9	℃	—
－	水温(採水時)	23.5	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.3	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06755

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日 10:00
採水地点又は試料名	柳水配水区　柳水公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	福永　亮真

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.86	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0010	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0042	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0032	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	8.4	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	69.9	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	178	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	28.3	℃	—
－	水温(採水時)	20.1	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.3	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06756

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日 10:20
採水地点又は試料名	堀川配水区　堀川公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	福永　亮真

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.71	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0012	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0043	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0031	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	9.4	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	71.2	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	176	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(25℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	29.3	℃	―
－	水温(採水時)	22.3	℃	―
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	―
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06757

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日　9:37
採水地点又は試料名	美咲野配水区　美咲野中央公園 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	赤星　幸喜

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.26	mg/L	10　mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.22	mg/L	0.8　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0012	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0039	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0027	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	8.5	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	73.3	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	194	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.2(25℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	38.8	℃	—
－	水温(採水時)	21.8	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06758

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日 10:16
採水地点又は試料名	楽善配水区　岩下建設事務所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	赤星　幸喜

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.59	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0009	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0031	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0022	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	11.1	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	58.3	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	157	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.6(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	29.8	℃	―
－	水温(採水時)	24.2	℃	―
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	―
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06759

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番34号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日　9:10
採水地点又は試料名	高尾野配水区　高尾野公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	赤星　幸喜

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.90	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0013	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0046	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0033	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	5.7	mg/L	200　mg/L以下
40	蒸発残留物	132	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
-	気温(採水時)	30.0	℃	—
-	水温(採水時)	22.4	℃	—
-	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06760

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日 10:40
採水地点又は試料名	武蔵ヶ丘配水区　向陽台公民館 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昂志

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.52	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0009	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0034	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0025	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	8.9	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.9	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	199	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	28.7	℃	—
－	水温(採水時)	25.0	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.1	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06761

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日　9:40
採水地点又は試料名	沖野配水区　であいの公園 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昂志

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.93	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0022	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0082	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0055	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	9.1	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	76.2	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	191	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	31.5	℃	—
－	水温(採水時)	22.8	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.3	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06762

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日　9:55
採水地点又は試料名	南沖野配水区　キャロッピア北広場 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昂志

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.15	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0011	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0042	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0031	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	8.2	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	75.6	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	192	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.4(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	35.2	℃	―
－	水温(採水時)	25.8	℃	―
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	―
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06763

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日　9:05
採水地点又は試料名	大堀木配水区　ひばりヶ丘公園 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	西　昂志

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.09	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0016	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0052	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0036	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	8.5	mg/L	200　mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	66.0	mg/L	300　mg/L以下
40	蒸発残留物	169	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.5(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	29.0	℃	―
－	水温(採水時)	22.0	℃	―
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	―
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06764

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年 9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年 9 月 12 日 9:50
採水地点又は試料名	平川配水区　魚野邸 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	丸林　巧

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100 CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.54	mg/L	10 mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6 mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02 mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0013	mg/L	0.1 mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01 mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0046	mg/L	0.1 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03 mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0033	mg/L	0.09 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08 mg/L以下
38	塩化物イオン	6.4	mg/L	200 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62.3	mg/L	300 mg/L以下
40	蒸発残留物	167	mg/L	500 mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3 mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.6(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5 度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2 度以下
－	気温(採水時)	29.8	℃	—
－	水温(採水時)	28.5	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年 9 月 12 日 ～ 2023 年 9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06765

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日　9:30
採水地点又は試料名	伊勢前原配水区　前原集会所 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	丸林　巧

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0014	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0014	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	2.3	mg/L	200　mg/L以下
40	蒸発残留物	90	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	8.0(23℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	28.5	℃	―
－	水温(採水時)	29.2	℃	―
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	―
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

JWWA-GLP114
水道GLP認定

浄水水質検査結果書

No. D2023-06766

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による
試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日　9:15
採水地点又は試料名	矢護川配水区　上中・御顔所コミュニティセンター 浄水
件名	令和5年度　水質検査業務
採水者	丸林　巧

	検査項目	検査結果		基準値 *
1	一般細菌	0	CFU/mL	100　CFU/mL以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと
9	亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04　mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.46	mg/L	10　mg/L以下
21	塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6　mg/L以下
22	クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02　mg/L以下
23	クロロホルム	0.0005	mg/L 未満	0.06　mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	0.0006	mg/L	0.1　mg/L以下
26	臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01　mg/L以下
27	総トリハロメタン	0.0021	mg/L	0.1　mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	0.0005	mg/L 未満	0.03　mg/L以下
30	ブロモホルム	0.0015	mg/L	0.09　mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	0.005	mg/L 未満	0.08　mg/L以下
38	塩化物イオン	2.5	mg/L	200　mg/L以下
40	蒸発残留物	97	mg/L	500　mg/L以下
46	有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕	0.3	mg/L 未満	3　mg/L以下
47	pH値（測定時水温）	7.9(24℃)		5.8以上8.6以下
48	味	異常でない		異常でないこと
49	臭気	異常でない		異常でないこと
50	色度	0.5	度 未満	5　度以下
51	濁度	0.1	度 未満	2　度以下
－	気温(採水時)	27.2	℃	—
－	水温(採水時)	17.3	℃	—
－	遊離残留塩素（採水時）	0.2	mg/L	—
	－以下余白－			

判定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 25 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備考	＊飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・検査項目名称の左欄に番号が付けられた項目は、水道GLP認定対象項目です。 ・遊離残留塩素は、採水者による現場測定 ・気温、水温及び遊離残留塩素の結果は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：平成十五年厚生労働省告示第二百六十一号

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-06767

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番30号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日 10:00	天　候	(前日)　晴後雨　(当日)　晴
水源の名称 (採水地点)	杉水水源　水源地 原水		
件　名	令和5年度　水質検査業務		
採水者	冨永　博文		

	検査項目	検査結果		基準値 *
-	気温(採水時)	28.7	℃	—
-	水温(採水時)	17.8	℃	—
-	大腸菌数	1.8	MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
	-以下余白-			

判　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 13 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：健水発第0330006号 (H19.3.30)

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-06768

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日　9:40	天　候	(前日)　晴後雨　(当日)　晴
水源の名称 (採水地点)	立野水源　水源地 原水		
件　名	令和5年度　水質検査業務		
採水者	前原　和輝		

	検査項目	検査結果	基準値 *
-	気温(採水時)	27.3　℃	—
-	水温(採水時)	21.5　℃	—
-	大腸菌数	1.8　MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0　CFU/100mL	—
	-以下余白-		

判　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 13 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：健水発第0330006号 (H19.3.30)

原水水質試験(検査)結果書

No. D2023-06769

交付　2023 年 9 月 25 日

大津菊陽水道企業団
企業長　金田　英樹 様

水道法第20条第3項検査機関登録　厚生労働省第79号
TAIHEI
株式会社　太平環境科学センター
福岡県福岡市博多区金の隈2丁目2番31号
TEL:092-504-1220

2023 年　9 月 12 日に受付しました貴依頼による試料の検査結果は以下のとおりです。

採水年月日	2023 年　9 月 12 日　9:25	天　候	(前日)　晴後雨　(当日)　晴
水源の名称 (採水地点)	矢護川水源　水源地 原水		
件　名	令和5年度　水質検査業務		
採水者	丸林　巧		

	検査項目	検査結果		基準値 *
-	気温(採水時)	25.7	℃	—
-	水温(採水時)	15.9	℃	—
-	大腸菌数	1.8	MPN/100mL 未満	—
-	嫌気性芽胞菌	0	CFU/100mL	—
	- 以下余白 -			

判　定	上記水質項目については水質基準に適合
検査期日	2023 年　9 月 12 日 ～　2023 年　9 月 13 日
検査機関	株式会社　太平環境科学センター
検査責任者	脇畑　和幸
備　考	* 飲料水水質基準[平成十五年厚生労働省令第百一号] ・気温及び水温は、依頼者様のお申し出により記載しました。 ・検査方法：健水発第0330006号 (H19.3.30)